



Gadbjerg Vandværk  
  
Tjørneparken 16  
7321 Gadbjerg

Registrernr.: 040283  
Kundenr.: 5506573  
Ordrenr.: 824218  
Prøvenr.: 23110488

Att.: Christen Christensen

Modt. dato: 2009.08.27

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Gadbjerg Vandværk  
Tjørneparken 16, 7321 Gadbjerg  
Prøvested.....: **Gadbjerg Vandværk Ledningsnet - V20007400/4611000799**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøveudtagning...: 2009.08.27 kl. 11:58  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JKV)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2009.08.27 kl. 23:56 - 2009.08.31

	Prøvenr.: 23110488	Prøve ID:	Prøvemærke: Langgade 36 Køkkenet	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	18.9	gr. C			DS2250	
pH	7.2	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	45	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	8.3	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Kommune, Natur og miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Gadbjerg Vandværk, Buen 34, 7321 Gadbjerg
- Gadbjerg Vandværk, Gadbjergvej 24, 7321 Gadbjerg

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

31. august 2009



Kundecenter: tlf.72187295 Kirsten From Andersen  
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.