



Gadbjerg Vandværk

Tjørneparken 16
7321 Gadbjerg

Registrernr.: T45425
Kundenr.: 5506573
Ordrenr.: 824218
Prøvenr.: 23229416

Att.: Christen Christensen

Modt. dato: 2011.03.17

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Gadbjerg Vandværk
Tjørneparken 16, 7321 Gadbjerg
Prøvested.....: **Gadbjerg Vandværk Vandværket - V20007400/4611000700**
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning...: 2011.03.17 kl. 12:15
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.03.17 kl. 22:59 - 2011.03.22

	Prøvenr.: 23229416	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Prøvemærke: Afgang vandværk	Vejl.	Max.	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	CFU/ml		50	DS/I 6222:2000	
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	CFU/ml		5	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.1	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP	30
Ammonium	0.008	mg/l		0.05	SM 17.udg. 4500	10
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17.udg. 4500	10
Nitrat	0.77	mg/l		50	SM 17.udg. 4500	10
Chlorid	25	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Fluorid	0.19	mg/l		1.5	SM 17.udg. 4500	10
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.70	mg/l		4	DS/EN 1484	10

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	8.5	gr. C			DS2250	
pH	7.4	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	45	mS/m	>30		DS/EN 27888	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Kommune, Natur og miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Gadbjerg Vandværk, Buen 34, 7321 Gadbjerg
- Gadbjerg Vandværk, Gadbjergvej 24, 7321 Gadbjerg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007


Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256  Martin Hartlev Pedersen
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

22. marts 2011