



Gadbjerg Vandværk

Tjørneparken 16  
7321 Gadbjerg

Att.: Christen Christensen

Registrernr.: 027523

Kundenr.: 5506573

Ordrenr.: 824218

Prøvenr.: 23064381

Modt. dato: 2009.03.16

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Gadbjerg Vandværk  
Tjørneparken 16, 7321 Gadbjerg  
Provested.....: **Gadbjerg Vandværk Vandværket** - V20007400/4611000700  
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol  
Prøveudtagning...: 2009.03.16 kl. 10:50  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BV )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2009.03.16 kl. 23:21 - 2009.03.20

	Prøvenr.: 23064381	Prøve ID:	Prøvemærke: afgang v-v	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	22	Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222		
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml		5	DS/EN ISO 6222		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.1	SM3120-ICP	15	
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP	15	
Ammonium	0.015	mg/l		0.05	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrat	0.77	mg/l		50	SM 17 udg. 4500	5	
Chlorid	24	mg/l		250	SM 17 udg. 4500	5	
Fluorid	0.20	mg/l		1.5	SM 17 udg. 4500	5	
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	0.73	mg/l		4	DS/EN 1484	5.0	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.7	gr. C			DS2250	
pH	7.3	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	44	mS/m		>30	DS/EN 27888	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Kommune, Natur og miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Gadbjerg Vandværk, Buen 34, 7321 Gadbjerg

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.  
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.  
> : større end. i.m.: ikke målelig.  
# : ingen af parametrene er påvist.

20. marts 2009

Kundecenter: tlf.72187295 Sys Bisgaard Hansen  
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.